

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 компенсирующего вида Кировского района
Санкт-Петербурга**

УТВЕРЖДЕНО

**Заведующий ГБДОУ детским садом № 13
компенсирующего вида
Кировского района Санкт-Петербурга
Приказ №13 п.3 от 26.05.2022г.
_____/Ергина Е.Н./**

**Отчет об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ГБДОУ детском саду № 13
компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга
по предписанию № 30-1-671/1/1 от 13.10.2021г.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с представлением	Планируемый срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	Горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до электросветильника, установленного на потолке в помещении группы №8 составляет менее 0,5 м. (фактически расстояние от 0,01м -до 0,03м).(групповая)	01.06.2022г.	Выполнено мая 2022г.
2	Горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до электросветильника, установленного на потолке в помещении группы №8 составляет менее 0,5 м. (фактически расстояние от 0,01м -до 0,03м).(спальня)	01.06.2022г.	Выполнено мая 2022г.
3	Горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до электросветильника, установленного на потолке в кабинете учителя-дефектолога, составляет менее 0,5 м. (фактически расстояние от 0,01м-до 0,03м).	01.06.2022г.	Выполнено мая 2022г.
4	Горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до электросветильника, установленного на потолке в помещении прачечной, составляет менее 0,5 м. (фактически расстояние от 0,01м – до 0,03м)	01.06.2022г.	Выполнено мая 2022г.

5	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из помещения раздевалки, в помещение коридора 2-го этажа здания, составляет менее нормативной 0,8 м (фактическая ширина эвакуационного выхода, составляет 0,66 м).	01.06.2022г.	Выполнено мая 2022г.
6	Высота эвакуационного выхода в свету помещения теплового узла (не имеющего постоянного пребывания людей), составляет менее нормативной 1,8 м. (фактическая высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,31 м).	01.06.2022г.	Выполнено мая 2022г.

Требования по представлению № 30-1-671/1/1 от 13.10.2021г. выполнены в полном объеме в срок до 01.06.2022г.